



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Славянского района

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБДОУ ДС № 47

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

в лице заведующей Орел Г.Р.

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)
инспектора) _____ Славянского района _____ по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 10 от "26" февраля 2021 г. ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 9 час.00 мин.
"12" марта 2021 г. по 09 час. 30 мин. "08" апреля 2021 г.

проведена проверка

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профила-

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

ктической работы Славянского района управления надзорной деяте-

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

льности, и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарс-
кому краю подполковником внутренней службы Джеляловым Р.С.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 47 х. Прикубанского муниципального образования Славянский район

детский сад

353560, Краснодарский край, Славянский район, х. Прикубанский, ул.
Победы, 27

совместно с

Орел Галиной Усмановной, заведующей

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред-писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1.	В отношении здания, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (объект защиты с массовым пребыванием людей), не разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;	п. 5 ППР в РФ	08.11.2021	
2.	Здание хозблока на территории учреждения не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;	п. 4 НПБ 110-03, п. 3.1 таблица 2 НПБ 104-03	08.11.2021	
3.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;	п. 48 ППР в РФ	08.11.2021	

4.	Не проведена повторная обработка конструкций (деревянных конструкций кровли) объекта защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности при окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;	п. 13 ППР в РФ	08.11.2021	
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ	08.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Славянского района Джелялов Р.С.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора)

8.04.2021г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

Заведующий Огём Т.У.

(должность, фамилия инициалы)

08.04.2021г.